



RB1	Stávající rozváděč TN-C-S, 3x400/230VAC,50Hz, IP30/20, In80A, Icu10kA plné dveře Materiál skříně:Ocelmax,EATON
RB3	Stávající rozváděč TN-C-S, 3x400/230VAC,50Hz, IP30/20, In80A, Icu10kA plné dveře Materiál skříně:Ocelmax,EATON

XPC	zásuvka jednoduchá ABB TANGO bílá 230V, IP20, 16A + přepětová ochrana T3
XC	zásuvka jednoduchá ABB TANGO bílá 230V, IP20, 16A
D	zásuvka datová ABB TANGO bílá 2x RJ45

XC 1 2- přiřazení k obvodu

u zásuvek XC3 označených jako stávající, bude použito stávajícího el. vedení k napojení nových zásuvek s tím, že první zásuvka v obvodu bude s přepětovou ochranou typu T3 tango bílá.

Pro nově přidávané obvody č.12,13,14, z rozváděče RB3 a obvod č.15 z RB1 z nově instalovaných kombinovaných jednomodulových chráničů s nadproudovou ochranou (RCBO) - B/16A, 30mA a zkratovou odolností 10kA, typ A.

⑥ ☒ sběrnový nodul

1x UTP Cat.6 hvězdicově z příslušného sběrnice modulu,

Svazek vedoucí ke čtečkám musí být ukončen tak, aby bylo možné za čtečkou vydlabat kapsu a v této provést napojení kabelů ke čtečce a zámku.

Bod napojení pro rozšíření přístupového systému a EZS. Z tohoto bodu bude kabelem UTP cat. 5e rozvedeno paprskovitě pro každý sběrníkový modul.

♂ QT1
JA-112J Sběrníkové tísňové nebo ovládací nástěnné tlačítko 1

Karel Cyprich
Úvalno 111, 793 91
tel. 777 982 082
cyprich.k@seznam.cz
iČO: 07209789
Projekce TZB

Investor	Zodpovědný projektant	Vypracoval/kreslil	
Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		Karel Cyprich IČ: 07209789 tel: 777982082	
Místo stavby:			Měřítko
Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, 794 01			1:150
			Zakázkové č.
			12/2025
			Formát
			A3
Název stavby:			Stupeň
MŠ Žižkova – rekonstrukce elektro – 2.etapa			DPS
			Datum
			28.7.2025
Výkres: Situační schéma zásuvkových obvodů 1.NP			Číslo výkresu
			D.1.2.5–E2