



Povodí Odry
státní podnik

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11. 2. 2014

Naše zn: 2407/923/2/811.10/2014

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel

Tel.: 596 657 271

E-mail: burel@pod.cz

Datum: 24. 2. 2014

Ing. Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 2149/13
Krnov
794 01



POD000071523

Stavební úpravy Kina Mír 70 v Krnově – Opavském Předměstí – stanovisko správce povodí k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebnímu povolení

Odpovídáme na Vaši žádost ze dne 17. 2. 2014 týkající se stavebních úprav v budově Kina Mír 70 v k. ú. Opavské Předměstí, parc. č. 1. Místo leží 20 m od pravého břehu Opavy v říčním km 70,95 podle technicko-provozní evidence státního podniku Povodí Odry.

Navržené stavební úpravy mají za úkol bezbariérové zpřístupnění kina. Za tímto účelem bude uvnitř objektu zhotoven výtah, před budovou budou zhotoveny rampy pro překonání vstupního schodiště. Bude zřízeno také WC pro tělesně postižené. Rampy budou osazeny nerezovými madly a plnostěnným prosklené zábradlím.

Záplavové území na vodním toku Opava ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 26. 3. 2003, č. j. ŽPZ/1607/03. Řešené území se nachází ve stanoveném záplavovém území na hranici aktivní zóny. Dále sdělujeme, že byla zpracována Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě, úsek Úvalno – Nové Heřminovy (Pöyry, 2013). Podle mapových podkladů se předmětná lokalita i nadále bude nacházet v záplavovém území stoleté vody a na pomezí nízkého a středního povodňového ohrožení. Z hlediska odtokových poměrů sdělujeme:

- K realizaci výtahu a jiných staveb uvnitř objektu **nemáme námitky**.
- Rampa bude umístěna tak, aby nepřesahovala stávající půdorys budovy kina.
- **Nesouhlasíme** s provedením plnostěnného proskleného zábradlí a požadujeme jej řešit bez výplně.
- Zhodnocování jakýchkoliv objektů v záplavovém území považujeme obecně za nežádoucí.
- Pokud se investor rozhodne stavbu na své riziko realizovat, Povodí Odry, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.

V případě splnění výše uvedených připomínek sdělujeme, že stavební úpravy Kina Mír 70 je v souladu s Plánem hlavních povodí ČR a s Plánem oblasti povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav T u r e č ě k

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Přílohy

Projektová dokumentace

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021