



LEGENDA ZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ VZDLOŽNÉ VEDENÍ V O. a N
VĚŘENÍM OSVĚTLIŠ - NOVÝ VÝZUŠNÝ KABEL NAPIJIT V STÁVAJÍCÍM SVĚTELNÉM BODĚ
PŘES PŘECHODOVOU SKŘÍŇ NN
NOVÉ VZDLOŽNÉ VEDENÍ AES 2x16 mm
- NOVÉ SVĚTLIDLO O. SÍLNOUČ - POPIS viz. technická zpráva
SE ZDROJEM - ZDROJ 150 W
NA STOŽÁR BŘ METALIZOVANÝ +JEDNOVÝTOČNÍK 1,5 m
SVĚTLIDLO S VLASTNÍ POHSTIKOU
SE ZDROJEM NAVE E 150, E27 -ZDROJ 150 W
STOŽÁR PRŮZEMNÍ ZENNICI TYČI -mm, 2 m
- NOVÉ SVĚTLIDLO - TYP ZEBRA - VIZ. FOTODOKUMENTACE
lamna VO - osvětlení předstoup pro obouch - popis stávků upřesnit v příloze technické zprávy
SVORKOVNICE P-24, STÓŽÁR BEZPÁTRÝ METALIZOVANÝ BŘ
STOUP 6 l - VÝTOČNÍK 2,500 mm SLOUP 6,2 - VÝTOČNÍK 2,500 mm
SVĚTLIDLO VE VÝŠCE 6000 mm NAD KLOUNIKACÍ
1 x POHISTKOVÝ ODPODOVÁČ 230V 6A
SE ZDROJEM NAVE E 150, E27 - ZDROJ 250 W
VLASTNÍ SVĚTLIDLO NAPIJENÍ CYCY-J 3x1,5 mm
STOŽÁR PRŮZEMNÍ ZENNICI TYČI -mm, 2 m

OSAZENÍ SVÍTIDEL DLE ZÁSAD OSAZOVÁNÍ SVÍTIDEL ZEBRA - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUBĚH JING. SITÍ - VIZ. PŘILOŽENÁ TABULKA - ČSN 73 6005
VÝTVYČENÍ JING. SITÍ SOUČÁST PŘI KOMUNIKACI VĚTNE SV. BODŮ
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
SOUŠŤAVA 3+PE+N 230V/400V 50Hz

[illegible]