

TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Dodatek č.1



Název stavby : Zateplení fasády vnitrobloku radnice Hlavní náměstí 96/1 a 95/3, Krnov
Místo stavby : parcela č.: 212 a 213, k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČO : 00296139
Vypracoval : Jiří Sklenák, specialista PO
Stupeň : PD pro stavební povolení

Datum : Duben 2015

Počet stran : 2
Počet příloh : --

1. Úvod:

Na základě jednání ze dne 14.4.2015, ve věci zateplení dvorního traktu a výměny oken MěU Krnov, byla dohodnuta změna v provedení navrženého zateplení objektu. Dle požadavků památkové péče dojde k snížení tloušťky izolantu a to z navrhovaných 100 -160 mm, bude nyní tloušťky 100 mm.

2. Konstrukční řešení

Budou použity stejné materiály a způsob provádění, jak je uvedené v předchozím požárně bezpečnostním řešení, dojde pouze ke změně tloušťky navrhované tepelné izolace.

Z hlediska požární bezpečnosti, bez připomínek.

3. Závěr

Tento dodatek je nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení, které jsem zpracoval v červnu 2014. Jakákoliv další změna projektové dokumentace musí být konzultována s projektantem požární ochrany staveb.