

RCD1

RCD2

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16


J17

J18

F5/L123

LFN-40/4/0,03A

LFN-40/4/0,03A



impulsní relé  
230V AC

N  
PE

wl.

N RCD2

N  
PE

wl.

3Cx1,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

2Ax1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

ČM

krček

035

011

08,010

017,01

0,438kW

01

08,09

010,011

0,274kW

04,06

05

07

07

05,06

07

0,433kW

02,03

04,06

035

0,165kW

035

číslo místnosti

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>NAPÁJENÍ :</b> | <b>3x240/400V + PE + N, 50Hz AC</b>              |
| <b>OCHRANA :</b>  | <b>automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S</b> |

|                                   |  |                |  |
|-----------------------------------|--|----------------|--|
| Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339 |  | IČO : 18101411 |  |
| Zodp.projektant:                  | Vypracoval:                                    | Kreslil:       |  |
|                                   |  |                |  |
| Investor:                         | Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov    |                |  |
| Název akce:                       | MŠ Žižkova - rekonstrukce elektroinstalace     |                |  |
| Výkres:                           | ELEKTROINSTALACE - Rozváděč RH obvodové schéma |                |  |
| Č.zakázky:                        | Datum: 03/2016                                 |                |  |
| Měřítko:                          | Formát: A4                                     |                |  |
| Č.výkr.:                          | <b>E7 03</b>                                   |                |  |