


RCD2

F2 J30 J31 J32 J33 J34 J35

L123 L123



LFN-40/4/0,03A

L123

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

10A/1/B

10A/1/B

N
PE

N RCD2
N
PE

wl.

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

114

114

114

114

115,116
0,451kW

117,118
119,120
121,122
126
0,455kW

ČM

číslo místnosti

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Investor:		Č.zakázky:	
Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139		Datum: 04/2017	
Název akce:		Měřítko:	
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ K. Čapka 12a, Krnov		Formát: A4	
Výkres:		Č.výkr.: E5 05	
ELEKTROINSTALACE - Rozváděč R3 montážní schéma			

