



RCD2

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14

L123

LFN-40/4/0,03A

L123

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

10A/1/B

10A/1/B

10A/1/B

N
PE

wl.

N RCD2
N
PE

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

203,204

204
pračka
2,8kW

204

206,210
211

202,203
0,42kW

206,207
208,209
204,205
0,325kW

210,211
0,144kW

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339

IČO : 18101411

Zodp.projektant:

Vypracoval:

Kreslil:

Investor:

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139

Název akce:

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ K. Čapka 12a, Krnov

Výkres:

ELEKTROINSTALACE - Rozváděč R2NP obvodové schéma



Č.zakázky:

Datum: 04/2017

Měřítko:

Formát: A4

Č.výkr.:

E6 02