



LEGENDA PO

- Hranice požárního úseku
- N 1.05-II Označení požárního úseku – stupeň požární bezpečnosti
- ZOKT Požární úsek vybaven Zařízením odvodu kouře a tepla
- EPS Požární úsek vybaven Elektrickou požární signalizací
- Ústředna EPS
- PANEL Signalizační panel ústředny EPS
- Panik Panikové kování
- Směr úniku
- Východ
- REI 30 Požární odolnost požárního stropu
- EI 30 Požární odolnost požární stěny
- EW 30 Požární uzávěr otvorů 30 – požární odolnost (min) C – samozavírač
- DP3-C
- PO – požární uzávěr otvoru EW 15 DP3-C
- Nouzové osvětlení
- Domácí rozhlas s nuceným poslechem
- H Hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30 m
- Přívod vzduchu ZOKT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	P
008	SKLAD	11,25	DRÁTKOBETON HLÁZENÝ	P 01
008a	CHODBA	19,00	TERAKOVITÁ STĚRKA	P 05
009	WC INVALIDE	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 06
010	BUKET	6,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
011	OBČERSTVENÍ	49,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
012	SKLAD OBČERSTVENÍ	12,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
013	SKLADOVÁ KOKORNA	2,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
027	STROJOVNA VZT	18,36	DRÁTKOBETON HLÁZENÝ	P 01
036a	PROSTOR PŘED SCHODIŠTĚM	7,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
036b	PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	19,46	DRÁTKOBETON HLÁZENÝ	P 01
037	SUŠÁRNA	17,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
038	ŠATNA TRENERŮ	9,98	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
039	SPRCHY, UMÝVÁRNA WC	5,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
040	ŠATNA č. 12	78,75	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
041	SPRCHY, UMÝVÁRNA WC	18,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 11
042	ŠATNA č. 11	57,71	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
043	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	131,20	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 04
044	SKLAD	6,08	DRÁTKOBETON HLÁZENÝ	P 01
045	ŠATNA POŘADATELŮ	10,78	DRÁTKOBETON HLÁZENÝ	P 01
046	ŠATNA ROZHODČÍCH	12,33	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
047	SPRCHY, UMÝVÁRNA WC	5,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
048	ŠATNA č. 10	50,52	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
049	SPRCHY, UMÝVÁRNA WC	18,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 11
050	ŠATNA č. 9	50,52	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
051	SPRCHY, UMÝVÁRNA WC	5,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
052	ŠATNA ROZHODČÍCH	12,33	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
053	BRUSIŘNA	10,78	DRÁTKOBETON HLÁZENÝ	P 01
054	SKLAD	6,08	DRÁTKOBETON HLÁZENÝ	P 01
055	SPRCHY, UMÝVÁRNA WC	5,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
056	ŠATNA TRENERŮ	9,98	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
057	SUŠÁRNA	19,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 02
058	ŠATNA č. 8	50,52	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
059	SPRCHY, UMÝVÁRNA WC	18,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 11
060	ŠATNA č. 7	46,45	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 03
000a	TŘEBNĚ LAVICE A ČASOMĚŘIČI	46,45	KAUČUKOVÁ ROHOŽ	P 04

Název

ZIMNÍ STADION V KRNOVĚ
VESTAVBA VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ TRIBUN -
INSTALACE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE

ADEA projekt s.r.o.
Kaňkova 1133/10
702 00 Ostrava
T +420 595 693 200
E info@adea-projekt.cz
W www.adea-projekt.cz

A
D
E
A

HIP

Architekt

Zodpovědný projektant

Vypracoval

Tomáš Lehnert

Ing.arch. Aleš Vojtasik

Ing. Jaroslav Kutáč

Ing. Jaroslav Kutáč

Objednatel

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 1

Stavební objekt

.

Část

D.1.09 Požární bezpečnostní řešení

Název výkresu

Půdorys 1. NP

Stupeň

DPS

Datum

06 / 2017

Formát A4

Měřítko

4

1 : 200 / 1:100

Archivní číslo

Číslo zakázky

Číslo výkresu

Změna

17-016-5

D.1.09-02