

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 21.11.2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 62500/2018/BR/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 02630/2019/BR/HOK

VYŘIZUJE: MVDr. Staňková

TEL.: 554 774 123

E-MAIL: sarka.stankova@khsova.cz

DATUM: 17.1.2019

Radovan Zatloukal
Projekční a inženýrská činnost
Albrechtická 785/42
Krnov
794 01

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Města Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupeného starostkou PhDr. Janou Koukolovou Petrovou MBA, zastoupeného na základě plné moci p. Radovanem Zatloukalem, Albrechtická 785/42, 794 01 Krnov, ze dne 22.11.2018, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení „Změna zdroje tepla, bytové domy Hlubčická 44 a 46, Krnov“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení „Změna zdroje tepla, bytové domy Hlubčická 44 a 46, Krnov“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupeného starostkou PhDr. Janou Koukolovou Petrovou MBA, zastoupeného na základě plné moci p. Radovanem Zatloukalem, Albrechtická 785/42, 794 01 Krnov, ze dne 22.11.2018, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení „Změna zdroje tepla, bytové domy Hlubčická 44 a 46, Krnov“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší změnu zdroje tepla v bytových domech z původních plynových přímotopů na CZT – předávací stanice a rozvody tepla a teplé vody v obou objektech. Domy budou napojeny na centrální zásobování teplem samostatnou přípojkou ukončenou v suterénu výměníkovou stanicí. Konstrukčně i dispozičně jsou bytové domy shodné.

Dne 4.12.2018 byl žadatel vyzván k doplnění žádosti, protože neobsahovala zhodnocení vlivu hluku z provozu výměníkových stanic na nejbližší chráněné vnitřní prostory staveb v denní a noční době ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 11 odst. 1, 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Dne 14.1.2019 byla žádost doplněna.

Bylo předloženo Hodnocení vlivu hluku z provozu navrhovaného zařízení vypracované Projekční kanceláří Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov, 01/2019, hodnotící vliv hluku z provozu výměníkových stanic na

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz


Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

nejbližší chráněný vnitřní prostor stavby a na nejbližší chráněný venkovní prostor stavby v denní a noční době. Pro nejbližší chráněný vnitřní prostor stavby byla vypočtena hodnota $L_{Amax} = 3 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$. Pro nejbližší chráněný venkovní prostor stavby byla vypočtena pro denní dobu hodnota $L_{Aeq, 8h} = 18 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$, pro noční dobu byla vypočtena hodnota $L_{Aeq, 1h} = 18 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$. Vypočtené hodnoty nepřekračují hygienické limity pro hluk v chráněném vnitřním prostoru stavby a v chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době uvedené v ust. § 11 odst. 1, 3, § 12 odst. 1, 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Předložené podklady odpovídají požadavkům § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a ust. § 11 odst. 1, 3, § 12 odst. 1, 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.




Ing. Alena Ondrová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Bruntál

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 1 P

1x KHS, oddělení HOK, počet listů 1