

Ing. Jana Fišarová

Albrechtická 1796/194
794 01 Krnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1097330979

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 22.03.2018

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN 22 kV, zemního kabelového vedení NN 0,4kV s názvem: „**MŠ nám. Míru 12, Krnov – sanace základového zdiva**“, parc.č 385, 354, 399 v k.ú. Opavské Předměstí. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení VN/ NN 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného zemního kabelového VN/NN činí **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);

souhlasíme s realizací výše uvedené stavby, dle předložené PD, za následujících podmínek:


- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005,
- skutečná trasa a hloubka podzemního distribučního vedení VN/ NN musí být před dokončením projektu výše uvedené stavby, protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- pokud nebude prokázáno dodržení ČSN 736005, se stavbou nesouhlasíme nebo musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení

- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby**
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok o ode dne vydání.

S pozdravem




ČEZ Distribuce, a. s.
 Děčín, Děčín IV-Podmokly
 Teplická 874/8
 PSČ 405 02
 IČ: 247 29 035

212.

Ing. Libor Socha
 vedoucí oddělení SEM Sítě Morava