



Poznámka:
 Veškeré kóty jsou platné od čisté podlahy, obkladů a omítnutých stěn.
 Vývody jsou kótované na osu, není-li uvedeno jinak.
 Stavebník zodpovídá za správnost provedení přípojných bodů dle této dokumentace.

PŘÍPOJNÉ BODY VZT - 1NP								
OZN.	ROZMĚRY			PŘÍKON		POZ. VÝKRES	OSVĚTLENÍ	TUKOVÉ FILTRY
	Š	H	V	ELEKTRO	PLYN			
D1	3800	1100	450	48,0	-	9	X	X
D2	1700	1400	450	21,5	-	17	X	X
D3	1700	1400	450	16,0	-	20	X	X
D4	1400	1200	450	37,0	-	22	-	X
D5	-	-	-	35,0	-	25	-	X
D6	1800	1400	450	16,7	-	36	-	-

PROJEKT

KRNOV K.Čapka - školní jídelna

ČÁST

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

OBSAH

PŮDORYS 1NP

PŘÍPOJNÉ BODY VZDUCHOTECHNIKY

DATUM :	březen 2019
---------	-------------